

HAGAB Inertgasspjäll IRBB och ICBB

Innehavare/Utfärdat för

Hagab Industri AB

Box 135, 562 02 Taberg, Sverige

Produktbeskrivning

Hagab Inertgasspjäll IRBB, tryckavlastningsspjäll, är ett rektangulärt isolerat spjäll med isolerat spjällblad. Max dimension B×H 1000×800 mm. Brandtekniska klasser EI 60 respektive EI 120.

Hagab Inertgasspjäll ICBB, tryckavlastningsspjäll, är ett cirkulärt isolerat spjäll med isolerat spjällblad. Max dimension Ø 630 mm. Brandteknisk klass EI 60.

Avsedd användning

Inertgasspjäll installeras som tryckavlastningsspjäll i lokaler försedda med stationära släcksystem, i syfte att förhindra skador på byggnadskonstruktioner till följd av tryckökning från släcksystemet.

Spjället är normalt stängt och fungerar då som skydd mot brand och brandgaser vid eventuell brand i angränsande utrymmen.

Vid brand aktiveras inertgasspjället via den inbyggda drivenheten och öppnas av det tryck som genereras av släcksystemet. När beräknat atmosfärstryck och önskad koncentration av släckmedel har uppnåtts i brandrummet, stängs spjället automatiskt.

Handelsnamn

IRBB och ICBB

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Brandteknisk klass EI 60 / EI 120

BBR 5:231

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

ICBB Inertgasspjäll Installation, drift och skötsel, daterad 2025-11.

IRBB Inertgasspjäll Installation, drift och skötsel, daterad 2025-11.

ICBB Inertgasspjäll Datablad, daterad 2025-11.

IRBB Inertgasspjäll Datablad, daterad 2025-11.

Typgodkännande SC0001-13 | utgåva 5 | 2025-11-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1318928

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: "Kontrollanvisningar till Inertgasspjäll IRBB, ICBB och Backströmningsskydd Basic", 2016-12-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Hagab Industri AB, Industrivägen 5, 562 41 Taberg, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Hagab Industri AB
Tillverkningsställe	Taberg
Produktens typbeteckning	IRBB eller ICBB
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0001-13
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr PX01502, P906140, P906144, P906146, PX01504, 94R12500, 94R12482 och 3P03571 från SP. Klassifikationsrapporter nr O100408-170403-1 och O100408-170403-2Rev1 från RISE.

Ritningsunderlag för ICBB enligt ritningsförteckning daterad 2018-11-21.

Ritningsunderlag för IRBB enligt ritningsförteckning daterad 2018-11-23.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-11-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-11-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric